

長崎市西工場維持管理の状況に関する記録(1号炉)

- ※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項イ の項目
 ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ロ の項目
 ※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ハ の項目
 ※4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ニ の項目

※1 焼却した一般廃棄物の種類:都市ごみ

1号炉		測定位置	項目	単位	法基準値	平成29年度											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
※1	一般廃棄物の処理量	-	焼却量	t	-	3,153.60	3,611.90	2,621.20	67.90	3,496.60	3,389.60	2,054.20	3,231.00	3,561.80	3,100.60		
※2	燃焼ガス	結果取得日	-	年月日	-	H29.5.1	H29.6.1	H29.7.1		H29.9.1	H29.10.1	H29.11.1	H29.12.1	H30.1.1	H30.2.1		
		燃焼ガス温度	①	測定結果	℃	-	1,091	1,061	1,047		1,010	993	1,069	1,070	1,048	1,050	
		集じん器入口温度	②	測定結果	℃	-	159	159	159		159	159	159	159	159	159	
		一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	-	5	5	5		3	3	5	4	6	3	
※3	冷却設備のばいじん除去	-	年月日	-	-	冷却設備のばいじんは灰出設備により自動で除去											
	排ガス処理設備のばいじん除去	-	年月日	-	-	排ガス処理設備のばいじんは集じん灰処理設備により自動で除去											
※4	排ガス中のダイオキシン類濃度	排ガス採取日	-	-	-	H29.4.12		H29.6.13					H29.11.15		H30.1.10		
		結果取得日	-	-	-	H29.4.26		H29.6.27					H29.11.29		H30.1.30		
		測定結果	ng-TEQ/m ³ N	0.1	0.012			0.00029					0.00011		0.00039		
※4	排ばい煙濃度	排ガス採取日	-	-	-	H29.4.12	H29.5.9	H29.6.13		H29.8.9	H29.9.5	H29.10.17	H29.11.15	H29.12.13	H30.1.10		
		結果報告日	-	-	-	H29.4.26	H29.5.22	H29.6.22		H29.8.23	H29.9.19	H29.10.23	H29.11.21	H29.12.20	H30.1.23		
		硫黄酸化物(K値)	④	測定結果	K値	8.76	0.00485	0.01314	0.00190		0.00381	0.00740	0.00467	0.00701	0.00381	0.00398	
		ばいじん	④	測定結果	g/m ³ N	0.04	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	
		塩化水素	④	測定結果	mg/m ³ N	700	2.3	4.8	0.7		1.0	13.7	0.9	3.0	<0.4	<0.4	
		窒素酸化物	④	測定結果	ppm	250	30	38	35		35	38	23	34	38	33	

1. 燃焼ガス温度・集じん器入口温度・一酸化炭素濃度の測定結果は、連続測定の平均値
2. 排ガス中のダイオキシン類濃度は1号炉・2号炉それぞれ、年に4回測定
3. 排ガス中のばい煙濃度測定は毎月1度、1号炉・2号炉共に測定
4. 測定位置の①,②,③,④は下のフロー図に記載のとおり

長崎市西工場維持管理の状況に関する記録(2号炉)

※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項イ の項目
 ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ロ の項目
 ※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ハ の項目
 ※4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ニ の項目

※1 焼却した一般廃棄物の種類:都市ごみ

2号炉		測定位置	項目	単位	法基準値	平成29年度													
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
※1	一般廃棄物の処理量		－	焼却量	t	－	241.80	3,668.90	3,159.20	3,809.20	3,495.90	3,234.90	2,613.30	3,607.60	3,554.70	3,101.70			
※2	燃焼ガス	結果取得日		－	年月日	－	H29.5.1	H29.6.1	H29.7.1	H29.8.1	H29.9.1	H29.10.1	H29.11.1	H29.12.1	H30.1.1	H30.2.1			
		燃焼ガス温度		①	測定結果	℃	－	1,095	1,090	1,081	1,068	1,057	1,045	1,095	1,106	1,101	1,088		
		集じん器入口温度		②	測定結果	℃	－	160	159	159	160	159	159	158	158	159	160		
		一酸化炭素濃度		③	測定結果	ppm	－	8	5	4	4	3	3	5	5	5	3		
※3	冷却設備のばいじん除去		－	年月日	－	－	冷却設備のばいじんは灰出設備により自動で除去												
	排ガス処理設備のばいじん除去		－	年月日	－	－	排ガス処理設備のばいじんは集じん灰処理設備により自動で除去												
※4	排ガス中のダイオキシン類濃度		④	排ガス採取日	－	－		H29.5.10		H29.7.4				H29.11.16		H30.1.11			
				結果取得日	－	－		H29.5.26		H29.7.27				H29.11.29		H30.1.30			
				測定結果	ng-TEQ/m ³ N	0.1		0.000040		0.000058				0.000027		0.00011			
※4	排ばい煙濃度の	排ガス採取日		－	年月日	－	－		H29.5.10	H29.6.14	H29.7.4	H29.8.10	H29.9.6	H29.10.18	H29.11.16	H29.12.14	H30.1.11		
		結果報告日		－	年月日	－	－		H29.5.22	H29.6.22	H29.7.19	H29.8.23	H29.9.19	H29.10.23	H29.11.21	H29.12.20	H30.1.23		
		硫黄酸化物(K値)		④	測定結果	K値	8.76		0.04343	0.00190	0.00381	0.00373	0.00195	0.00195	0.00779	0.00381	0.00407		
		ばいじん			測定結果	g/m ³ N	0.04		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
		塩化水素			測定結果	mg/m ³ N	700		7.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	2.4	<0.4	0.4		
		窒素酸化物			測定結果	ppm	250		35	36	32	31	34	36	37	31	35		

1. 燃焼ガス温度・集じん器入口温度・一酸化炭素濃度の測定結果は、連続測定の平均値
2. 排ガス中のダイオキシン類濃度は1号炉・2号炉それぞれ、年に4回測定
3. 排ガス中のばい煙濃度測定は毎月1度、1号炉・2号炉共に測定
4. 測定位置の①,②,③,④は下のフロー図に記載のとおり

- ・測定を行った位置
- ・排ガスを採取した位置

