

長崎市西工場維持管理の状況に関する記録(1号炉)

※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項イ の項目
 ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ロ の項目
 ※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ハ の項目
 ※4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ニ の項目

※1 焼却した一般廃棄物の種類:都市ごみ

1号炉		測定位置	項目	単位	法基準値	平成30年度											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
※1	一般廃棄物の処理量		－	焼却量	t	－	1,135.50	3,524.00	3,641.40								
※2	燃焼ガス	結果取得日		－	年月日	－	－	H30.5.1	H30.6.1	H30.7.1							
		燃焼ガス温度		①	測定結果	℃	－	1,081	1,053	1,066							
		集じん器入口温度		②	測定結果	℃	－	160	160	160							
		一酸化炭素濃度		③	測定結果	ppm	－	4	3	4							
※3	冷却設備のばいじん除去		－	年月日	－	－	冷却設備のばいじんは灰出設備により自動で除去										
	排ガス処理設備のばいじん除去		－	年月日	－	－	排ガス処理設備のばいじんは集じん灰処理設備により自動で除去										
※4	排ガス中のダイオキシン類濃度		④	排ガス採取日	－	－			H30.5.9								
				結果取得日	－	－			H30.5.29								
				測定結果	ng-TEQ/m³N	0.1			0.00051								
※4	排ばい煙濃度の	排ガス採取日		－	年月日	－	－	H30.4.30	H30.5.9	H30.6.5							
		結果報告日		－	年月日	－	－	H30.5.11	H30.5.22	H30.6.18							
		硫黄酸化物(K値)		④	測定結果	K値	8.76	0.01966	0.00389	0.00419							
		ばいじん			測定結果	g/m³N	0.04	<0.001	<0.001	<0.001							
		塩化水素			測定結果	mg/m³N	700	10.4	0.6	0.7							
		窒素酸化物			測定結果	ppm	250	24	29	30							

1. 燃焼ガス温度・集じん器入口温度・一酸化炭素濃度の測定結果は、連続測定の平均値
2. 排ガス中のダイオキシン類濃度は1号炉・2号炉それぞれ、年に4回測定
3. 排ガス中のばい煙濃度測定は毎月1度、1号炉・2号炉共に測定
4. 測定位置の①,②,③,④は下のフロー図に記載のとおり

長崎市西工場維持管理の状況に関する記録(2号炉)

※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項イ の項目
 ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ロ の項目
 ※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ハ の項目
 ※4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ニ の項目

※1 焼却した一般廃棄物の種類:都市ごみ

2号炉		測定位置	項目	単位	法基準値	平成30年度											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
※1	一般廃棄物の処理量	-	焼却量	t	-	3,644.20	3,197.80	478.90									
※2	燃焼ガス	結果取得日	年月日	-	-	H30.5.1	H30.6.1	H30.7.1									
	燃焼ガス	燃焼ガス温度	① 測定結果	℃	-	1,088	1,110	1,070									
	燃焼ガス	集じん器入口温度	② 測定結果	℃	-	160	160	160									
	燃焼ガス	一酸化炭素濃度	③ 測定結果	ppm	-	6	4	4									
※3	冷却設備のばいじん除去	-	年月日	-	-	冷却設備のばいじんは灰出設備により自動で除去											
	排ガス処理設備のばいじん除去	-	年月日	-	-	排ガス処理設備のばいじんは集じん灰処理設備により自動で除去											
※4	排ガス中のダイオキシン類濃度		排ガス採取日	-	-		H30.5.10										
			結果取得日	-	-		H30.5.29										
			測定結果	ng-TEQ/m ³ N	0.1		0.00000006										
※4	排ばい煙濃度	排ガス採取日	年月日	-	-	H30.4.4	H30.5.10	H30.6.29									
	排ばい煙濃度	結果報告日	年月日	-	-	H30.4.18	H30.5.22	H30.7.13									
	排ばい煙濃度	硫黄酸化物(K値)	④ 測定結果	K値	8.76	0.02076	0.00389	0.00398									
	排ばい煙濃度	ばいじん	④ 測定結果	g/m ³ N	0.04	<0.001	<0.001	<0.001									
	排ばい煙濃度	塩化水素	④ 測定結果	mg/m ³ N	700	0.9	0.6	0.7									
	排ばい煙濃度	窒素酸化物	④ 測定結果	ppm	250	32	30	21									

1. 燃焼ガス温度・集じん器入口温度・一酸化炭素濃度の測定結果は、連続測定の平均値
2. 排ガス中のダイオキシン類濃度は1号炉・2号炉それぞれ、年に4回測定
3. 排ガス中のばい煙濃度測定は毎月1度、1号炉・2号炉共に測定
4. 測定位置の①,②,③,④は下のフロー図に記載のとおり

- ・測定を行った位置
- ・排ガスを採取した位置

