

長崎市西工場維持管理の状況に関する記録(1号炉)

- ※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項イ の項目
- ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ロ の項目
- ※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ハ の項目
- ※4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ニ の項目

※1 焼却した一般廃棄物の種類: 都市ごみ

1号炉		測定位置	項目	単位	法基準値	平成31年度(令和元年度)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
※1	一般廃棄物の処理量		-	焼却量	t	-	3,551.80										
※2	燃焼ガス	結果取得日	-	年月日	-	-	R2.5.1										
		燃焼ガス温度	①	測定結果	℃	-	1,156										
		集じん器入口温度	②	測定結果	℃	-	169										
		一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	-	9										
※3	冷却設備のばいじん除去		-	年月日	-	-	冷却設備のばいじんは灰出設備により自動で除去										
	排ガス処理設備のばいじん除去		-	年月日	-	-	排ガス処理設備のばいじんは集じん灰処理設備により自動で除去										
※4	排ガス中のダイオキシン類濃度		④	排ガス採取日	-	-	0.1										
				結果取得日	-	-											
				測定結果	ng-TEQ/m ³ N												
※4	排ばい煙中の濃度	排ガス採取日	-	年月日	-	-	R2.4.7										
		結果報告日	-	年月日	-	-	R2.4.21										
		硫黄酸化物(K値)	④	測定結果	K値	8.76	0.00343										
		ばいじん		測定結果	g/m ³ N	0.04	<0.001										
		塩化水素		測定結果	mg/m ³ N	700	2.0										
		窒素酸化物		測定結果	ppm	250	27										

- 1. 燃焼ガス温度・集じん器入口温度・一酸化炭素濃度の測定結果は、連続測定の平均値
- 2. 排ガス中のダイオキシン類濃度は1号炉・2号炉それぞれ、年に4回測定
- 3. 排ガス中のばい煙濃度測定は毎月1度、1号炉・2号炉共に測定
- 4. 測定位置の①,②,③,④は下のフロー図に記載のとおり

長崎市西工場維持管理の状況に関する記録(2号炉)

- ※1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項イ の項目
- ※2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ロ の項目
- ※3 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ハ の項目
- ※4 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第4条の5の2第1項ニ の項目

※1 焼却した一般廃棄物の種類: 都市ごみ

2号炉		測定位置	項目	単位	法基準値	平成31年度(令和元年度)											
						4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
※1	一般廃棄物の処理量		-	焼却量	t	-											
※2	燃焼ガス	結果取得日		-	年月日	-											
		燃焼ガス温度	①	測定結果	℃	-											
		集じん器入口温度	②	測定結果	℃	-											
		一酸化炭素濃度	③	測定結果	ppm	-											
※3	冷却設備のばいじん除去		-	年月日	-	-	冷却設備のばいじんは灰出設備により自動で除去										
	排ガス処理設備のばいじん除去		-	年月日	-	-	排ガス処理設備のばいじんは集じん灰処理設備により自動で除去										
※4	排ガス中のダイオキシン類濃度		④	排ガス採取日	-	-											
				結果取得日	-	-											
				測定結果	ng-TEQ/m ³ N	0.1											
※4	排ばいじん濃度	排ガス採取日		-	年月日	-											
		結果報告日		-	年月日	-											
		④	硫黄酸化物(K値)	測定結果	K値	8.76											
			ばいじん	測定結果	g/m ³ N	0.04											
			塩化水素	測定結果	mg/m ³ N	700											
			窒素酸化物	測定結果	ppm	250											

1. 燃焼ガス温度・集じん器入口温度・一酸化炭素濃度の測定結果は、連続測定の平均値
2. 排ガス中のダイオキシン類濃度は1号炉・2号炉それぞれ、年に4回測定
3. 排ガス中のばいじん濃度測定は毎月1度、1号炉・2号炉共に測定
4. 測定位置の①,②,③,④は下のフロー図に記載のとおり

- ・測定を行った位置
- ・排ガスを採取した位置

